

Št. dokumenta: 182-0001/2026-1

Datum: 27.1.2026

Na podlagi 18. člena Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) in internega HACCP načrta za lokalno vodovodno omrežje Impoljca se izdaja

LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE IZ LOKALNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA IMPOLJCA ZA UPORABNIKE ZA LETO 2025

Lokalno vodovodno omrežje Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (DUO Impoljca) se napaja iz lastnega vodnega vira Pehovec (V-1), ki je lociran ob Impoljškem potoku. Omrežje oskrbuje del vasi Arto (Arto št. 13, 13a, 15, 15a, 16, 18, 19) in zavod DUO Impoljca. Na izvrtini se na globini 45 m črpa podzemna voda. V letu 2025 je bilo iz vrtine Pehovec skupno načrpanih 31.535 m³ vode. Na prečrpališču DUO Impoljca se za pripravo surove vode s pomočjo avtomatske dozirne naprave KPVM Dosing pump uporablja dezinfekcijsko sredstvo Natrijev hipoklorit (NaClO-raztopina z aktivnim klorom) proizvajalca TKI Hrastnik. Dnevna koncentracija se je gibala v območju med 0,10 in 0,30 mg/l.

DUO Impoljca kot upravljavec lokalnega vodovodnega omrežja Impoljca zagotavlja oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Izvaja se notranji nadzor po načelih HACCP sistema, kot je predpisano v 3. odstavku 3. člena Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23). HACCP sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov ter izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora v oskrbi s pitno vodo.

Načrtovani in izvedeni so bili odvzemi vzorcev na laboratorijske preiskave pri akreditiranem laboratoriju NLZOH OE Celje. Na spletni strani <https://impoljca.si/> pod zavihkom »Pitna voda« so dostopna vsa pretekla in aktualna poročila z rezultati preskušanja pitne vode. Na spletni strani so objavljeni tudi nasveti za zmanjšanje porabe vode, relevantne informacije o oceni

tveganja sistema oskrbe s pitno vodo ter ključne informacije o morebitnih tveganjih za zdravje ljudi, skupaj s pripadajočimi priporočili glede zdravja in uporabe pitne vode.

Mesečno je služba vzdrževanja, v letu 2025, izvajala mesečne preglede stanja objekta zajetja, vodohrana in prečrpališča (dozirna naprava). Dvakrat mesečno se je pregledovala tudi dozirna naprava za klor. 22.4.2025 je bila s strani podjetja MKT Radej zamenjan injektor za klor.

22.4.2025 je bil odvzet vzorec s strani NLZOH OE Celje na izvrtini Pehovec, kjer so bile zaznane koliformne bakterije v ocenjeni koncentraciji 7 CFU/100 mL. To je bil vzorec vode pred dezinfekcijo. Istega dne je bil odvzet vzorec vode v vodovodnem omrežju DUO Impolјca v glavni kuhinji, pripravljalnici zelenjave na pipi pomivalnega korita (vrednost prostega klora 0.12 mg/L), kateri vzorec pitne vode je bil skladen s kriterijem Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023).

23.9.2025 je potekalo vzorčenje pitne vode v glavni kuhinji, slaščičarni na pipi pomivalnega korita. Rezultati preizkušenih parametrov E. Coli (ocenjeno 1 CFU/100 ml) in koliformnih bakterij (17 CFU/100 ml) so presegale mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023). Poročilo o izvedeni nalogi smo prejeli 2.10.2025. Delni rezultati so bili sporočeni s strani NLZOH OE Celje 26.9.2025. Ukrepali smo takoj, torej istega dne se je prepovedala uporaba/pitje vode (stanovalcem in zaposlenim smo omogočili ustekleničeno vodo). Zaposleni so bili obveščeni preko e-maila, domskega radija, objavljeno je bilo na intranet spletni strani (dostopno zaposlenim) in spletni strani DUO Impolјce pod zavihkom pitna voda 2025. Prav tako smo 26.9.2025 takoj obvestili ostale uporabnike pitne, ki stanujejo na naslovih: Arto 19, Arto 13a, Arto 15, Arto 15a, Arto 16 in Arto 18. Vsi uporabniki so bili takoj obveščeni preko telefonskega klica in 26.9.2025 ob 16:15 uri je bil poslan dopis z napotki glede prekuhavanja vode in priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode. 26.9.2025 se je povišala koncentracija klora v pitni vodi. Ob 8:00 uri se je povišala iz 0,16 mg/L na 0,24 mg/L in ob 10:00 uri iz 0,24 mg/L na 0,27 mg/L. Pričelo se je tudi intenzivno spiranje pip. Intenzivno spiranje je potekalo do 1.10.2025. 2.10.2025 je bilo izvedeno čiščenje in dezinfekcija vodohrana s strani podjetja Eska d.o.o., ki se je izvedlo na način mehanskega čiščenja z nanašanjem dezinfekcijskega sredstva na površine vodohrana. Po preteku kontaktnega časa dezinfekcijskega sredstva, je bil vodohran izpran s čisto vodo.

Ponovno vzorčenje pitne vode je potekalo s strani NLZOH OE Celje 30.9.2025. 2.10.2025 smo prejeli delno poročilo, kjer v vzorcu ni bilo prisotnih bakterij E. Coli, koliformnih bakterij, enterokokov ali Clostridium perfringens. 8.10.2025 je bilo prejeto še uradno poročilo o izvedenem vzorčenju z dne 30.9.2025 z evidenčno oznako: 2300-25/18301-25/102744. 2.10.2025 smo prekinili izredne ukrepe in omogočili uporabo/pitje vode stanovalcem in zaposlenim na DUO Impoljci. 9.10.2025 smo z uradnim poročilom in dopisom obvestili ostale uporabnike pitne, ki stanujejo na naslovih: Arto 19, Arto 13a, Arto 15, Arto 15a, Arto 16 in Arto 18 o preklicu ukrepov in tudi na spletni strani uredili obvestilo o preklicu ukrepov. Ponovno vzorčenje je potekalo 19.11.2025, kjer so bili rezultati preizkušenih parametrov skladni z mejnimi vrednostmi določenimi v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023).

V primeru odstopanj od predpisanih vrednosti parametrov, vas bomo obvestili na naslednje načine, ki je bilo odobreno s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, številka dokumenta: 355-94/2024-4 (541):

Tabela: Obveščanje uporabnikov o ustreznosti pitne vode

Člen Pravilnika ¹	Vzrok obveščanja	Časovna opredelitev	Obvezna načina obveščanja
9.	Obveščanje v primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno omr. ali njegovo vzdrževanje	Čimprej, najkasneje v sedmih dneh	Individualne hiše: - osebno po telefonu ali - pisno v nabiralnik Zaposleni in stanovalci zavoda Impoljca: - Z obvestilom na oglasni deski DUO Impoljca - Domski radio
21.	Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode	Čimprej, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)	Individualne hiše: - osebno po telefonu ali - pisno v nabiralnik Zaposleni in stanovalci zavoda Impoljca: - Z obvestilom na oglasni deski DUO Impoljca - domski radio
		Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa	Aplikacija www.npv.si (NIJZ, ZIRS, NLZOH)

¹ Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23)

22.	Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti	Čimprej, a najkasneje v enem dnevu	Individualne hiše: - osebno po telefonu ali - pisno v nabiralnik Zaposleni in stanovalci zavoda Impolјica: - z obvestilom na oglasni deski DUO Impolјica - domski radio
31.	Obveščanje v primeru odstopanja	Čimprej, a najkasneje v sedmih dneh	Individualne hiše: - osebno po telefonu ali - pisno v nabiralnik Zaposleni in stanovalci zavoda Impolјica: - Z obvestilom na oglasni deski DUO Impolјica - domski radio
34.	Letno poročilo o skladnosti pitne vode	Enkrat letno-najkasneje do 31. marca	Individualne hiše: - osebna vročitev Zaposleni in stanovalci zavoda Impolјica: - Z obvestilom na oglasni deski DUO Impolјica - pisno v poročilu dela služb za preteklo leto - domski radio Aplikacija www.npv.si (NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Poročilo pripravila:

Maja Štibernik
Vodja za področje objektne higiene in zdravja ljudi

Štibernik

Darja Cizelj
Direktorica

